

**Datos del destinatario** | **A98155005**

EMP. MIXTA AIGÜES DE SAGUNT, S.A.  
  
CAMÍ REIAL  
46500 SAGUNTO (VALENCIA) (España)  
  
DNI/PASAPORTE A98155005

# Los ensayos marcados, así como la toma de muestras asociada a dichos ensayos, no están amparados por la acreditación de ENAC

**Datos de la muestra**

**Tipo de muestra:** Agua consumo humano **Fecha toma de muestra:** 16.01.2024 11:42:00  
**Tipo de toma de muestra:** Simple, ISO 5667-5, UNE-EN ISO 19458  
**Realizada por:** Gamaser  
**Ref./punto de toma de muestra:** AIGÜES DE SAGUNT. Red Sagunto Puerto. Fuente Avda. Mediterráneo.  
  
**Volumen de muestra:** 2.375 ML **Tipo de análisis:** Análisis completo  
**Fecha recepción de muestra:** 16.01.2024 **Fecha inicio análisis:** 16.01.2024 **Fecha final análisis:** 31.01.2024

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo
Clostridium perfringens	0	ufc/100 mL		0	ISO 14189:2013
Cianuros totales	<5	µg/l CN	19 %	50	PEE-GA/318
Amonio	<0,15	mg/l NH4	15 %	0,50	PEE-GA/325
Calcio	120	mg/l Ca	14 %		PEE-GA/325
Cloruros	78,4	mg/l Cl	14 %	250	PEE-GA/325
Dureza Total (Tít. Hidrot.)	47	°F			PEE-GA/325
Magnesio	42	mg/l Mg	13 %		PEE-GA/325
Nitratos	5	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325
Nitritos	<0,02	mg/l NO2	17 %	0,50	PEE-GA/325
Sulfatos	251	mg/l SO4	14 %	250	PEE-GA/325
Tít. Alcalim. Completo	190	mg/l CaCO3	13 %		PEE-GA/325
Cloro residual combinado "in situ"	0,15	mg/l Cl2	21 %		PEE-GA/327
Cloro residual libre "in situ"	0,61	mg/l Cl2	16 %	0,40 a 1,00	PEE-GA/327
pH	8,1	u. pH	± 0,20	6,5 a 9,5	PEE-GA/329
Conductividad a 20 °C	920	µS/cm	12 %	2.500	PEE-GA/331
Acetamiprida	<0,010	µg/l	15 %	0,10	PEE-GA/338
Ametrina	<0,010	µg/l	15 %	0,03	PEE-GA/338
Atracina	<0,010	µg/l	14 %	0,03	PEE-GA/338
Atracina desetil	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Atracina-2-hidroxi	<0,010	µg/l	18 %	0,03	PEE-GA/338
Atracina-desisopropil	<0,010	µg/l	18 %	0,03	PEE-GA/338
Atraton	<0,010	µg/l	20 %	0,03	PEE-GA/338
Azoxistrobin	<0,010	µg/l	19 %	0,100	PEE-GA/338
Bromacilo	<0,010	µg/l	16 %	0,03	PEE-GA/338
Cadusafos	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Carbendacima	<0,010	µg/l	12 %	0,03	PEE-GA/338
Cianazina	<0,010	µg/l	13 %	0,03	PEE-GA/338
Ciproconazol	<0,010	µg/l	16 %	0,03	PEE-GA/338
Clorfenvinfos	<0,010	µg/l	20 %	0,03	PEE-GA/338
Clorotoluron	<0,010	µg/l	16 %	0,10	PEE-GA/338
Clorpirifos-etil	<0,020	µg/l	23 %	0,03	PEE-GA/338
Dimetoato	<0,010	µg/l	21 %	0,03	PEE-GA/338
Diuron	<0,010	µg/l	19 %	0,03	PEE-GA/338
Etoprofos	<0,010	µg/l	20 %	0,03	PEE-GA/338

GAMASER - CENTRAL  
Parque Empresarial Táctica - Calle Corretger 51  
46988 PATERNA (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON  
Cerro de Sta. Bárbara s/n  
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA  
Polígono Industrial Pisa - Calle Nobel 3  
41927 Mairena de Aljarafe (SEVILLA)

GAMASER - MADRID  
C/Casas de Miravete Nº22B - 4º - 3  
28031 MADRID



**Datos del destinatario** **A98155005**

EMP. MIXTA AIGÜES DE SAGUNT, S.A.  
 CAMÍ REIAL  
 46500 SAGUNTO (VALENCIA) (España)  
 DNI/PASAPORTE A98155005

# Los ensayos marcados, así como la toma de muestras asociada a dichos ensayos, no están amparados por la acreditación de ENAC

**Datos de la muestra**

**Tipo de muestra:** Agua consumo humano **Fecha toma de muestra:** 16.01.2024 11:42:00  
**Tipo de toma de muestra:** Simple, ISO 5667-5, UNE-EN ISO 19458  
**Realizada por:** Gamaser  
**Ref./punto de toma de muestra:** AIGÜES DE SAGUNT. Red Sagunto Puerto. Fuente Avda. Mediterráneo.  
**Volumen de muestra:** 2.375 ML **Tipo de análisis:** Análisis completo  
**Fecha recepción de muestra:** 16.01.2024 **Fecha inicio análisis:** 16.01.2024 **Fecha final análisis:** 31.01.2024

Reg. Merc. Valencia Tomo 4954, Libro 2262 Sec.Gral., Folio 159 de la Sec. 8ª, Hoja V-36096, General de Análisis, Materiales y Servicios, S.L. - C.I.F. B-96315577.


Flusilazol	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Imazalil	<0,010	µg/l	19 %	0,10	PEE-GA/338
Imidacloprid	<0,010	µg/l	19 %	0,03	PEE-GA/338
Iprovalicarb	<0,010	µg/l	20 %	0,10	PEE-GA/338
Irgarol-1051	<0,010	µg/l	16 %	0,10	PEE-GA/338
Isoproturon	<0,010	µg/l	20 %	0,03	PEE-GA/338
Kresoxim-metil	<0,010	µg/l	15 %	0,10	PEE-GA/338
Linuron	<0,020	µg/l	19 %	0,03	PEE-GA/338
Malaoxon	<0,010	µg/l	18 %	0,10	PEE-GA/338
Malation	<0,020	µg/l	21 %	0,10	PEE-GA/338
Metalaxil	<0,010	µg/l	18 %	0,10	PEE-GA/338
Metiocab	<0,010	µg/l	18 %	0,03	PEE-GA/338
Metolaclor	<0,010	µg/l	19 %	0,03	PEE-GA/338
Metribuzin	<0,010	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/338
Miclobutanil	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Ometoato	<0,010	µg/l	19 %	0,03	PEE-GA/338
Oxamil	<0,010	µg/l	16 %	0,10	PEE-GA/338
Paraoxon-metil	<0,010	µg/l	20 %	0,03	PEE-GA/338
Pirimetanil	<0,020	µg/l	17 %	0,10	PEE-GA/338
Pirimicarb	<0,010	µg/l	18 %	0,10	PEE-GA/338
Pirimifos-metil	<0,010	µg/l	21 %	0,10	PEE-GA/338
Prometon	<0,010	µg/l	18 %	0,03	PEE-GA/338
Prometrina	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Propacina	<0,010	µg/l	19 %	0,03	PEE-GA/338
Propizamida	<0,010	µg/l	17 %	0,10	PEE-GA/338
Quinoxifen	<0,010	µg/l	20 %	0,03	PEE-GA/338
Sebutilacina	<0,010	µg/l	18 %	0,03	PEE-GA/338
Secbumeton	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Simacina	<0,010	µg/l	18 %	0,03	PEE-GA/338
Simetrina	<0,010	µg/l	19 %	0,03	PEE-GA/338
Tebuconazol	<0,010	µg/l	19 %	0,10	PEE-GA/338
Terbumeton	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Terbumeton-desetil	<0,010	µg/l	22 %	0,030	PEE-GA/338
Terbutilacina	<0,010	µg/l	18 %	0,10	PEE-GA/338
Terbutilacina-desetil	<0,010	µg/l	26 %	0,10	PEE-GA/338

**GAMASER - CENTRAL**  
 Parque Empresarial Táctica - Calle Corretger 51  
 46988 PATERNA (VALENCIA)

**GAMASER - ARAGON**  
 Cerro de Sta. Bárbara s/n  
 44003 TERUEL

**GAMASER - ANDALUCIA**  
 Polígono Industrial Pisa - Calle Nobel 3  
 41927 Mairena de Aljarafe (SEVILLA)

**GAMASER - MADRID**  
 C/Casas de Miravete Nº22B - 4º - 3  
 28031 MADRID



**Datos del destinatario** **A98155005**


EMP. MIXTA AIGÜES DE SAGUNT, S.A.  
 CAMÍ REIAL  
 46500 SAGUNTO (VALENCIA) (España)  
 DNI/PASAPORTE A98155005

# Los ensayos marcados, así como la toma de muestras asociada a dichos ensayos, no están amparados por la acreditación de ENAC

**Datos de la muestra**

**Tipo de muestra:** Agua consumo humano **Fecha toma de muestra:** 16.01.2024 11:42:00  
**Tipo de toma de muestra:** Simple, ISO 5667-5, UNE-EN ISO 19458  
**Realizada por:** Gamaser  
**Ref./punto de toma de muestra:** AIGÜES DE SAGUNT. Red Sagunto Puerto. Fuente Avda. Mediterráneo.  
**Volumen de muestra:** 2.375 ML **Tipo de análisis:** Análisis completo  
**Fecha recepción de muestra:** 16.01.2024 **Fecha inicio análisis:** 16.01.2024 **Fecha final análisis:** 31.01.2024

Terbutrina	<0,010	µg/l	17 %	0,03	PEE-GA/338
Tiabendazol	<0,010	µg/l	18 %	0,10	PEE-GA/338
Trietacina	<0,010	µg/l	22 %	0,03	PEE-GA/338
Acrilamida	<0,03	µg/l	26 %	0,10	PEE-GA/341
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349
Carbono Orgánico Total	1,0	mg/l C	28 %	5,0	PEE-GA/350
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352
Aluminio	53	µg/l Al	22 %	200	PEE-GA/365
Antimonio	<0,5	µg/l Sb	21 %	10	PEE-GA/365
Arsénico	0,6	µg/l As	19 %	10	PEE-GA/365
Boro	0,052	mg/l B	19 %	1,500	PEE-GA/365
Cadmio	<0,05	µg/l Cd	19 %	5,00	PEE-GA/365
Cobre	<0,002	mg/l Cu	21 %	2,000	PEE-GA/365
Cromo ( III + VI )	<1	µg/l Cr	22 %	50	PEE-GA/365
Hierro	<2	µg/l Fe	22 %	200	PEE-GA/365
Manganeso	<1	µg/l Mn	20 %	50	PEE-GA/365
Mercurio	<0,07	µg/l Hg	20 %	1,00	PEE-GA/365
Niquel	<1	µg/l Ni	18 %	20	PEE-GA/365
Plomo	<1	µg/l Pb	23 %	10	PEE-GA/365
Selenio	0,8	µg/l Se	18 %	20	PEE-GA/365
Sodio	45	mg/l Na	14 %	200	PEE-GA/365
Uranio	<2	µg/l U	29 %	30	PEE-GA/365
Total de plaguicidas	<0,02	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440
Índice de Langelier a 20°C	0,9				PEE-GA/440
1,2-Dicloroetano	<0,2	µg/l	37 %	3,0	PEE-GA/481
Benceno	<0,2	µg/l	35 %	1,0	PEE-GA/481
Bromodichlorometano	7,3	µg/l	32 %		PEE-GA/481
Clorodibromometano	20	µg/l	31 %		PEE-GA/481
Suma de THMs	49	µg/l		100	PEE-GA/481
Tetracloroetano	<0,2	µg/l	37 %		PEE-GA/481
Tribromometano	21	µg/l	30 %		PEE-GA/481
Tricloroetano	<0,2	µg/l	37 %		PEE-GA/481
Tricloroetano + Tetracloroetano	<0,2	µg/l		10	PEE-GA/481



**Datos del destinatario** | **A98155005**


EMP. MIXTA AIGÜES DE SAGUNT, S.A.  
  
CAMÍ REIAL  
46500 SAGUNTO (VALENCIA) (España)  
  
DNI/PASAPORTE A98155005

# Los ensayos marcados, así como la toma de muestras asociada a dichos ensayos, no están amparados por la acreditación de ENAC

**Datos de la muestra**

**Tipo de muestra:** Agua consumo humano **Fecha toma de muestra:** 16.01.2024 11:42:00  
**Tipo de toma de muestra:** Simple, ISO 5667-5, UNE-EN ISO 19458  
**Realizada por:** Gamaser  
**Ref./punto de toma de muestra:** AIGÜES DE SAGUNT. Red Sagunto Puerto. Fuente Avda. Mediterráneo.  
  
**Volumen de muestra:** 2.375 ML **Tipo de análisis:** Análisis completo  
**Fecha recepción de muestra:** 16.01.2024 **Fecha inicio análisis:** 16.01.2024 **Fecha final análisis:** 31.01.2024

Triclorometano	1,4	µg/l	37 %		PEE-GA/481
Alaclor	<0,01	µg/l	49 %	0,03	PEE-GA/535
Aldrin	<0,009	µg/l	38 %	0,030	PEE-GA/535
Benalaxil	<0,01	µg/l	23 %	0,03	PEE-GA/535
Benzo (a) pireno	<0,002	µg/l	30 %	0,010	PEE-GA/535
Benzo (b) fluoranteno	<0,002	µg/l	26 %		PEE-GA/535
Benzo (g h i) perileno	<0,002	µg/l	45 %		PEE-GA/535
Benzo (k) fluoranteno	<0,002	µg/l	31 %		PEE-GA/535
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535
Cis-Clordano	<0,01	µg/l	32 %	0,03	PEE-GA/535
Cis-Nonaclor	<0,01	µg/l	44 %	0,03	PEE-GA/535
Clorprofam	<0,01	µg/l	35 %	0,03	PEE-GA/535
Diazinon	<0,01	µg/l	21 %	0,03	PEE-GA/535
Dieldrin	<0,009	µg/l	44 %	0,030	PEE-GA/535
Dimetomorf (Suma de isómeros E y Z)	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535
Dimetomorf E	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535
Dimetomorf Z	<0,01	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/535
Endosulfan I	<0,004	µg/l	28 %	0,030	PEE-GA/535
Endosulfan II	<0,004	µg/l	30 %	0,030	PEE-GA/535
Endosulfan Sulfato	<0,01	µg/l	40 %	0,03	PEE-GA/535
Endrin	<0,01	µg/l	43 %	0,03	PEE-GA/535
Fenitrotion	<0,01	µg/l	36 %	0,03	PEE-GA/535
Fipronil	<0,01	µg/l	33 %	0,03	PEE-GA/535
Fluoranteno	<0,005	µg/l	25 %	0,100	PEE-GA/535
Heptaclor	<0,009	µg/l	37 %	0,030	PEE-GA/535
Heptaclor Epóxido	<0,009	µg/l	38 %	0,030	PEE-GA/535
Indeno (1 2 3-c d) pireno	<0,004	µg/l	44 %		PEE-GA/535
Lambda Cialotrina	<0,01	µg/l	40 %	0,10	PEE-GA/535
Lindano	<0,01	µg/l	43 %	0,03	PEE-GA/535
Permetrina (Suma de isómeros )	<0,01	µg/l	33 %	0,03	PEE-GA/535
Permetrina Cis	<0,01	µg/l	31 %	0,03	PEE-GA/535
Permetrina Trans	<0,01	µg/l	33 %	0,03	PEE-GA/535
Pirazofos	<0,01	µg/l	46 %	0,03	PEE-GA/535
Pirifenox	<0,01	µg/l	22 %	0,03	PEE-GA/535
Suma de HPA	<0,005	µg/l	45 %	0,100	PEE-GA/535



**Datos del destinatario** **A98155005**

EMP. MIXTA AIGÜES DE SAGUNT, S.A.  
 CAMÍ REIAL  
 46500 SAGUNTO (VALENCIA) (España)  
 DNI/PASAPORTE A98155005

# Los ensayos marcados, así como la toma de muestras asociada a dichos ensayos, no están amparados por la acreditación de ENAC

**Datos de la muestra**

**Tipo de muestra:** Agua consumo humano **Fecha toma de muestra:** 16.01.2024 11:42:00  
**Tipo de toma de muestra:** Simple, ISO 5667-5, UNE-EN ISO 19458  
**Realizada por:** Gamaser  
**Ref./punto de toma de muestra:** AIGÜES DE SAGUNT. Red Sagunto Puerto. Fuente Avda. Mediterráneo.  
**Volumen de muestra:** 2.375 ML **Tipo de análisis:** Análisis completo  
**Fecha recepción de muestra:** 16.01.2024 **Fecha inicio análisis:** 16.01.2024 **Fecha final análisis:** 31.01.2024

Reg. Merc. Valencia Tomo 4954, Libro 2262 Sec.Gral., Folio 159 de la Sec. 8ª, Hoja V-36096, General de Análisis, Materiales y Servicios, S.L. - C.I.F. B-96315577.

Tetraconazol	<0,01	µg/l	25 %	0,10	PEE-GA/535
Trans-Clordano	<0,01	µg/l	30 %	0,03	PEE-GA/535
Trans-Nonaclor	<0,01	µg/l	31 %	0,03	PEE-GA/535
alfa-HCH	<0,01	µg/l	38 %	0,03	PEE-GA/535
beta-HCH	<0,01	µg/l	42 %	0,03	PEE-GA/535
delta-HCH	<0,01	µg/l	40 %	0,03	PEE-GA/535
pp'-DDD	<0,01	µg/l	40 %	0,03	PEE-GA/535
pp'-DDE	<0,01	µg/l	40 %	0,03	PEE-GA/535
pp'-DDT	<0,01	µg/l	44 %	0,03	PEE-GA/535
Cloruro de Vinilo	<0,15	µg/l	34 %	0,50	PEE-GA/547
Epiclorhidrina	<0,03	µg/l	28 %	0,10	PEE-GA/547
Suma de 20 PFAS	0,0051	µg/l		0,1000	PEE-GA/552
Suma de 4 PFAS	<0,0015	µg/l		0,1000	PEE-GA/552
Ácido perfluorobutano sulfónico	<0,0015	µg/l	33 %		PEE-GA/552
Ácido perfluorobutanoico	0,0018	µg/l	37 %		PEE-GA/552
Ácido perfluorodecano sulfónico	<0,0015	µg/l	19 %		PEE-GA/552
Ácido perfluorodecanoico	<0,0015	µg/l	17 %		PEE-GA/552
Ácido perfluorododecano sulfónico	<0,0015	µg/l	26 %		PEE-GA/552
Ácido perfluorododecanoico	<0,0015	µg/l	21 %		PEE-GA/552
Ácido perfluoroheptano sulfónico	<0,0015	µg/l	19 %		PEE-GA/552
Ácido perfluoroheptanoico	<0,0015	µg/l	25 %		PEE-GA/552
Ácido perfluorohexano sulfónico	<0,0015	µg/l	26 %	0,0700	PEE-GA/552
Ácido perfluorohexanoico	0,0017	µg/l	24 %		PEE-GA/552
Ácido perfluorononano sulfónico	<0,0015	µg/l	18 %		PEE-GA/552
Ácido perfluorononanoico	<0,0015	µg/l	21 %	0,0700	PEE-GA/552
Ácido perfluorooctano sulfónico	<0,0015	µg/l	23 %	0,0700	PEE-GA/552
Ácido perfluorooctanoico	<0,0015	µg/l	25 %	0,0700	PEE-GA/552
Ácido perfluoropentano sulfónico	<0,0015	µg/l	21 %		PEE-GA/552
Ácido perfluoropentanoico	0,0016	µg/l	29 %		PEE-GA/552
Ácido perfluorotridecano sulfónico	<0,0015	µg/l	33 %		PEE-GA/552
Ácido perfluorotridecanoico	<0,0015	µg/l	24 %		PEE-GA/552
Ácido perfluoroundecano sulfónico	<0,0015	µg/l	26 %		PEE-GA/552
Ácido perfluoroundecanoico	<0,0015	µg/l	27 %		PEE-GA/552
Suma de Ácidos Haloacéticos (HAH)	5,3	µg/l	31 %	60,000	PEE-GA/554
Ácido dibromoacético	5,3000	µg/l	26 %		PEE-GA/554


GAMASER - CENTRAL  
 Parque Empresarial Táctica - Calle Corretger 51  
 46988 PATERNA (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON  
 Cerro de Sta. Bárbara s/n  
 44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA  
 Polígono Industrial Pisa - Calle Nobel 3  
 41927 Mairena de Aljarafe (SEVILLA)

GAMASER - MADRID  
 C/Casas de Miravete Nº22B - 4º - 3  
 28031 MADRID





**Datos del destinatario** **A98155005**

EMP. MIXTA AIGÜES DE SAGUNT, S.A.  
 CAMÍ REIAL  
 46500 SAGUNTO (VALENCIA) (España)  
 DNI/PASAPORTE A98155005

# Los ensayos marcados, así como la toma de muestras asociada a dichos ensayos, no están amparados por la acreditación de ENAC

**Datos de la muestra**

**Tipo de muestra:** Agua consumo humano **Fecha toma de muestra:** 16.01.2024 11:42:00  
**Tipo de toma de muestra:** Simple, ISO 5667-5, UNE-EN ISO 19458  
**Realizada por:** Gamaser  
**Ref./punto de toma de muestra:** AIGÜES DE SAGUNT. Red Sagunto Puerto. Fuente Avda. Mediterráneo.  
**Volumen de muestra:** 2.375 ML **Tipo de análisis:** Análisis completo  
**Fecha recepción de muestra:** 16.01.2024 **Fecha inicio análisis:** 16.01.2024 **Fecha final análisis:** 31.01.2024

Ácido dicloroacético	<2,0000	µg/l	27 %		PEE-GA/554
Ácido monobromoacético	<2,0000	µg/l	23 %		PEE-GA/554
Ácido monocloroacético	<2,0000	µg/l	28 %		PEE-GA/554
Ácido tricloroacético	<2,0000	µg/l	26 %		PEE-GA/554
Bisfenol A	<0,03	µg/l	21 %	2,50	PEE-GA/555
Bromatos	<3,00	µg/l	33 %	10,0	PEE-GA/558
Cloratos	<0,02	mg/L	28 %	0,70	PEE-GA/558
Cloritos	<0,02	mg/L	17 %	0,70	PEE-GA/558
Fluoruros	0,2	mg/l F	16 %	1,5	PEE-GA/558
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE ISO 9308-1:2014
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL		0	UNE-EN ISO 10705-2:2002
Aerobios a 22°C	No detectado	ufc/mL			UNE-EN ISO 6222:1999
Enterococos	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001

**Observaciones:**

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023  
 EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.  
 El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.  
 La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.  
 Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo  
 El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68±4 horas.  
 Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.  
 Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.  
 Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos realizados en Paterna y validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - Iván Gurruchaga Hermida (Responsable toma de muestras) - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)  
 Firmado en Paterna a 01/02/2024



## Datos del destinatario

A98155005

EMP. MIXTA AIGÜES DE SAGUNT, S.A.

CAMÍ REIAL

46500 SAGUNTO (VALENCIA) (España)

DNI/PASAPORTE A98155005

# Los ensayos marcados, así como la toma de muestras asociada a dichos ensayos, no están amparados por la acreditación de ENAC

## Datos de la muestra

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 16.01.2024 11:42:00

Tipo de toma de muestra: Simple, ISO 5667-5, UNE-EN ISO 19458

Realizada por: Gamaser

Ref./punto de toma de muestra: AIGÜES DE SAGUNT. Red Sagunto Puerto. Fuente Avda. Mediterráneo.

Volumen de muestra: 2.375 ML

Tipo de análisis: Análisis completo

Fecha recepción de muestra: 16.01.2024

Fecha inicio análisis: 16.01.2024

Fecha final análisis: 31.01.2024

